

**Caleffi SpA**  
S.R. 229, n. 25  
I - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)

Piacenza, 16 Novembre 2007  
Prot. 113 (07)

**Oggetto: rapporto di prova valvole termostatiche**

In allegato si trasmette il Rapporto di Prova SIET 01370RP07 rev. 0 relativo alle prove "Influenza della temperatura dell'acqua" (W) e "Tempo di risposta" (Z) eseguite, in conformità alla norma EN215, sul modello di valvola termostatica costituita dall'attuatore termostatico cromato serie 200013 abbinato al corpo valvola cromato serie 4001 arredobagno.

I risultati delle prove sono conformi ai requisiti della norma EN 215.

Distinti saluti

**SIET SpA**

*ing. Gustavo Cattadori*

